

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1170851

**Výrobek:** Prázdná skříň rozváděče

**Typ:** AK, AKII, EK, AKi, AKL, GTi, AKe

**Jmenovité hodnoty:** 400 V, IP 65 (AK, AKi, GTi), IP 54 (EK, AKe), vnitřní provedení

**Objednatel:** SPELSBERG spol.s r.o.  
Naskové 1189/1, 150 00 Praha 5, Česká republika

**Výrobce:** SPELSBERG spol.s r.o.  
Naskové 1189/1, 150 00 Praha 5, Česká republika

**Výrobní místo:** Spelsberg GmbH  
Im Gewerbepark 1, D-58597 Schalksmühle, Německo

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 704321-01/01 ze dne: 28.11.2017**

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 62208 ed.2:12

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 704321 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

**Platnost certifikátu je omezena do: 30.11.2020**

08.12.2017

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



704321-01



**ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.**  
**Pod Lisem 129**  
**171 02 Praha 8 - Troja**

Počet stran:2  
Počet příloh/Počet stran příloh:0/0

Číslo protokolu: 704321-01/01

Datum vydání: 28. 11. 2017



## PROTOKOL O ZKOUŠCE

**Výrobek:** Prázdná skříň rozváděče  
**Typ:** AK, AKII, EK, AKi, AKL, GTi, AKe  
**Jmenovité hodnoty:** 400 V, IP 65 (AK, AKi, GTi),  
IP 54 (EK, AKe), vnitřní provedení  
**Výrobní číslo:** -  
**Výrobce:** SPELSBERG spol.s r.o.,  
Naskové 1189/1, 150 00 Praha 5,  
Česká republika  
**Výrobní místo:** Spelsberg GmbH,  
Im Gewerbepark 1, D-58597 Schalksmühle,  
Německo  
**Objednavatel:** SPELSBERG spol.s r.o.,  
Naskové 1189/1, 150 00 Praha 5,  
Česká republika  
**Počet zkoušených vzorků:** 0  
**Vzorky předloženy dne:** -  
**Místo provedení zkoušek:** EZÚ  
**Zkoušky prováděny v době od** 27. 11. 2017 **do** 28. 11. 2017  
**Jiné údaje:** Využití výsledky protokolu č. 404021-01/01.  
**Zkušební předpis:** ČSN EN 62208 ed.2:12

Zpracoval: Petra M. Tůmová



Schválil: Jarmil Mikulík  
vedoucí zkušební laboratoře

Výsledky zkoušek uvedené v protokolu o zkoušce se týkají pouze zkoušeného předmětu, a pokud není v protokolu o zkoušce uvedeno jinak, byly zkoušky prováděny způsobem a za podmínek stanovených zkušebním předpisem, technickou normou, návodem k užití a informacemi poskytovanými výrobcem ke zkoušenému předmětu a za použití výrobcem předepsaného příslušenství. Bez písemného souhlasu EZÚ nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý.

Předmět certifikace: **Prázdná skříň rozváděče**  
Typ: AK, AKII, EK, AKi, AKL, GTi, AKe  
Jmenovité hodnoty: 400 V, IP 65 (AK, AKi, GTi), IP 54 (EK, AKe), vnitřní provedení

Na výše uvedený výrobek byl vydán **certifikát EZÚ č. 1140843** ze dne 7. 10. 2014 s využitím výsledků zkoušek **dle protokolu 404021-01/01**. Certifikace byla provedena podle: ČSN EN 62208 ed.2:12 s vyhovujícím výsledkem.

Dle prohlášení výrobce nebyly na výrobku provedeny žádné změny, které by měly vliv na bezpečnost, nebo základní funkci výrobku.

Pro stávající certifikaci bylo provedeno srovnání výše uvedených výsledků s požadavky aktualizovaných vydání norem:

**ČSN EN 62208 ed.2:12** se závěrem, že tyto požadavky byly splněny.



Vypracoval: Petra M. Tůmová  
Dne: 28. 11. 2017